



SU ARITMA DONANIMI VE HİDROFOR POMPASI KULLANMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/41/YT-27.11.2014/REVNO-00

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak

2. SORUMLULUK

2.1. Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk Başteknisyene aittir.

3. UYGULAMA

3.1. Kazan dairesinde temiz su hidrofor pompası, yangın hidrofor pompası, 1 adet su arıtma donanımı, günlük ortalama 20 ton su arıtma kapasitesine sahip olup, ek olarak haftada 50 kg tablet tuz kullanılarak sudaki kireç oranı 1-0 Fransız sertliğe düşürülmektedir. Su arıtma donanımları içerisinde geçen su miktarına göre tuzlama ve ters yıkama yapılmaktadır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....